

25/09/2024

לכבוד

משתתפי מכרז PD24001190

הנדון : מכרז PD24001190- מענה מרוכז לשאלות הבהרה
תכנון לשדרוג מערכת הגנה קתודית במתקנים טרמינל ואשל

1. להלן התייחסות החברה לשאלות הבהרה שהתקבלו להליך הנדון.
2. למען הסר ספק, בקשות להבהרות, שינויים או הסתייגויות שלא נענו או שלא אושרו באופן מפורש על ידי החברה - יוותרו כמות שהן במסמכי ההליך.
3. הנכם נדרשים לצרף מכתב הבהרות זה להצעתכם כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה במציע.

מ"ס	מסמך	מספר סעיף	עמ'	השאלה	תשובה
1	כללי			האם יתקיים סיור מתכננים	<p>סיור מתכננים יתקיים כדלקמן: 29/09/2024 – בשעה 09:00 יתקיים סיור במתקן האשל</p> <p>0110/2024 בשעה 09:00, יתקיים סיור במתקן טרמינל קריית חיים</p> <p>לתיאום וקבלת אישור כניסה יש לפנות למר רועי עמר, לכתובת המייל: roy_a@pei.co.il</p> <p>מובהר כי השתתפות בסיור מתכננים לא מהווה תנאי סף להגשת הצעה למכרז הנדון.</p>
2				האם הוצאות נלוות לתכנון כמו הזמנת מודד מוסמך, רכישת מפות וכו' ישולמו על ידי המזמין?	<p>מודד מוסמך יהיה חלק מתמחור העבודה ע"י המציע וישולם ע"י המציע.</p> <p>רכישת מפות, באם הכוונה להדפסת מפות ותזרימים של המתקנים יבוצע ע"י המזמין.</p>

תשתיות אנרגיה בע"מ



מ"ס	מסמך	מספר סעיף	עמ'	השאלה	תשובה
3	מפרט טכני	2.3 סעיף ב'		האם ישנן הנחיות לאופן הגשת תכנון מפורט, כמפורט בסעיף 2.3 סעיף ב – תכנון מפורט בקבצי המפרט הטכני של מתקן האשל ומתקן הטרמינל?	תכנון מפורט יכלול: מדידות פוטנציאלים, סקר CIPS, סקר DCVG, מיפוי מתקן הגנה קתודית בתוך המתקן (תוך התחשבות במתקנים והשפעות בסביבת המתקן), ביצוע חישובים לתכנון שדות הגנה קתודית חדשים (בהתאם למדידות ולמיפוי המתקן), רשימת חומרים, כתב כמויות, מפרטים לתיאור ביצוע העבודה, תכניות לביצוע, דוח סופי ליישום המלצות ובחינת אומדנים לביצוע.
4	מפרט טכני	5		לזו להגשת תכנון מוקדם קצר יחסית 40 יום. בעבודה זו יהיה צורך בבצוע מדידות בשטח ולמידת החומר- אנו מבקשים עד 90 יום.	הבקשה התקבלה.
5	הזמנה להציע הצעות מאחר ונאמר כי הבחירה ע"ב איכות	12		האם יש צורך למלא טבלאות (יש בהן אחוזים/נקודות)?	אין צורך למלא טבלאות אלו. מדובר במדדי האיכות.

בברכה,

מאיה בן דור, עו"ד
מחלקת רכש והתקשרויות

