

02/06/2024

לכבוד

משתתפי מכרז PD24000515

הנדון : מכרז PD24000515 - מענה מרוכז לשאלות הבהרה

סקר אולטרסוני לקו הימי בטרמינל

1. להלן התייחסות החברה לשאלות הבהרה שהתקבלו להליך הנדון.
2. למען הסר ספק, בקשות להבהרות, שינויים או הסתייגויות שלא נענו או שלא אושרו באופן מפורש על ידי החברה - יותרו כמות שהן במסמכי ההליך.
3. תשומת ליבכם כי מועד הגשת ההצעות קבוע ליום **11/06/2024** כמפורט במסמכי המכרז.
4. הנכם נדרשים לצרף מכתב הבהרות זה להצעתכם כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה במציע.

בברכה,

מאיה בן דור, עו"ד
מחלקת רכש והתקשרויות



מ"ס	מסמך \ נספח	כותרת הפרק	מספר סעיף	מספר עמוד	השאלה	תשובה
1	הזמנה להציע הצעות		תנאי סף 10.1	5	תנאי סף 10.1: 10.1 למציע ניסיון מוכח בביצוע בדיקה אולטראסונית אחת לפחות לקווים ימיים באורך מינימלי של 1000 מ', וקוטר מינימלי של 12", במהלך ה- 5 שנים האחרונות. בקשה להוספת אפשרות לביצוע באמצעות קבלן משנה.	הבקשה נדחית.
2	הסכם	תקופת ההסכם	4.2		אנו מבקשים להגדיל את ההודעה מראש ל 60 יום היות ויהיה צורך בהיערכות שילוח צב"ד בהתראה גבוהה מהרגיל בשל עיכובים בשילוחים ימיים עולמיים.	הבקשה התקבלה.
3	הסכם- נספח א'	משך ביצוע העבודות	5		הינכם רושמים "14 ימי עבודה" האם כוונתכם היא שמשך העבודה מוערך בכ 14 ימי עבודה בשטח תש"ן? במידה והעבודה תסתיים בפחות מ 14 ימי עבודה האם בכוונתכם לשלם באופן יחסי לפי מספר ימי העבודה בפועל? האם אתם יכולים להתחייב כי העבודה תיעשה ברצף כולל שישי ושבת? איך סעיף 5 מנספח א' מתלכד עם דרישתכם בלוחות זמנים מתוך ה Tech Specification כי הבדיקה לא תחרוג ביותר מ 5 ימים קלנדריים?	משוער 14 ימי עבודה כולל הכנות, התארגנות ופינוי לא. התשלום קומפלט במידת הצורך העבודה תתבצע בשישי ושבת – יוצא היתר ע"י תש"א 5 ימים (מק.ס.) - משך הבדיקה לא כולל התארגנות
4	הסכם- נספח א'	היקף כספי מקסימלי	7		אנו מבקשים הבהרה מה הוא היקף הכספי המקסימלי הרי שהמחיר שיתומחר עבור השרותים במכרז זה הינם סופיים ומגלמים הוצאות קבועות ומשתנות ולא יהיה מקובל כי תשן יכולה על דעת עצמה להקטין את גובה התשלום	ההיקף הכספי המקסימלי יהיה ההיקף הכספי שאושר על ידי וועדת המכרזים כסכום החוזה. על המציע לכלול במסגרת הצעתו את כל ההוצאות הנדרשות לביצוע העבודה.



מ"ס	מסמך \ נספח א'	כותרת הפרק	מספר סעיף	מספר עמוד	השאלה	תשובה
5	הסכם- נספח א'	היקף כספי מקסימאלי	7		מה ההבדל בין סעיף זה לבין שורת התמחור למילוי שבסעיף 7 Tech? Specification	מדובר באותו הסכום.
6	הסכם- מפרט				נודה לקבלת מפרט של האוגן חיבור בים.	יימסר לקבלן הזוכה
7	הסכם- מפרט				האם ניתן לעבוד בכל שעות היממה?	כן
8	הסכם- מפרט				האם קיימות והאם ניתן להשתמש במשאבות לדחיפה של הפיג מהחוף?	לא ניתן
9	הסכם- מפרט				סעיף 4: <ul style="list-style-type: none"> The pipeline will be filled a liquid during the inspection. נבקש הבהרת המינוח a liquid לגבי סוג הנוזל וכמות? Before launching the pipeline Inspection Tool into the line, the flushed by PEI with line will be the highest possible flow rate of volume of at least 1.5m/sec and a at least 5 times the liquid in the pipe. נבקש פירוט טכני של ה FLUSHING כאשר מצויין שהקו יהיה שטוף ונקי באילו חומרים/ אמצעים וצידוד מבוצע הנקיון? 	בקו קיים דלק גולמי בנפח של כ-1580 קוב ע"י הזרמת דלק גולמי קל יחסית
10	הסכם- מפרט				אילו סוגי חומרים הועברו בקו במהלך 5 השנים האחרונות ובאילו היקפים לגבי כל סוג חומר.	דלק גולמי לסוגיו
11	הסכם- מפרט				האם יש חומר מסויים איתו נדרש להוליך את הפיג?	לא רלוונטי
12	מפרט		1		סעיף 1 תיאור לוחות זמנים. ע"פ הנאמר דו"ח המסירה המבוסס על סקרי העבר יימסר למציע הזוכה. אנו סבורים כי אי העברת תקציר מנהלים ובו פירוט מערך הבדיקה שיטת המדידה וההכנות שנעשו נותן	יימסר לקבלן הזוכה



תשובה	השאלה	מספר עמוד	מספר סעיף	כותרת הפרק	מסמך \ נספח	מ"ס
	ייתרון משמעותי בידי הזוכה במכרז הקודם לפני 5 שנים, ומפר בכך את השוויון בין המציעים. לפיכך נבקש לקבל הנתונים הללו.					
המקטע הימי מתחיל מעומק של 3 מטר ועד לעומק של 17 מטר.	נבקש לקבל מידע על עומק אבסולוטי של מרכז הצינור לאורך כל הקו .				מפרט	13
עד לקילומטר וחצי מקו החוף, הקו מוטמן מתחת לקרקעית בעומק ממוצע של מטר. מעבר לכך, הקו מונח על קרקעית הכורכר.	נבקש לקבל מידע על עומק הצינור מתחת פני הקרקע.				מפרט	14
א. מקובל. ב. נכון. כפי שמופיע בפסקה השניה בסעיף 7. ג. מקובל. ד. מקובל.	א. סעיף 1ג, ביטוח חבות מוצר – אנו מבקשים להסיר את חבות המוצר היות ולא רלוונטי היות ולא מתקיימת מכירה של מוצרים במכרז זה. ב. סעיף 7 האם נכון כי עריכת ביטוח רכוש אינה חובה? ג. בפרוט השרותים, ע"מ 28 אנו מבקשים להסיר את הקוד 038 יועצים מתכננים שאינו רלוונטי לשרותים הנדרשים במכרז ד. ביטול / שינוי פוליסה ע"מ 28 אנו מבקשים להחליף "60 יום" ב – "30 יום"				ביטוח נספח ז'	15

