

7 יולי, 2024  
סימוכין: 314452

לכבוד

משתתפי מכרז PD24000858

שלום רב,

**הנדון: מכרז מס' PD24000858 – תכנון, ייצור ואספקת לוח מתח נמוך (להלן "המכרז")**

1. במסגרת המכרז שבנדון התקבלה שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות/ בקשות שהתקבלו:

מענה עורך המכרז	פירוט השאלה / בקשה	הסעיף במכרז	מס' סידורי
המידות של המכולה מתאימות.	מכולה 10' היא במידות פנימיות ולפני בידוד בדפנות ותקרה רוחב: 235 ס"מ גובה: 239 ס"מ רוחב דלתות מקוריות: 234 ס"מ גובה דלתות מקוריות: 228 ס"מ האם מתאים?	פרוט הנדרש	1
אין צורך בחיפוי הרצפה (עץ)	האם יש צורך בחיפוי הרצפה (עץ)	מפרט טכני	2
קירות גבס מפנל מבודד או לוחות 12.5 מ"מ חסינים אש, שני החלופות יבודדו עם צמר סלעים ויהיו בעל גמר חלק מוכן לצביעה	האם בידוד בפנל מבודד מתאים? עובי פנל? סוג המילוי?	מפרט טכני	3
קירות גבס מפנל מבודד או לוחות 12.5 מ"מ חסינים אש, שני החלופות יבודדו עם צמר סלעים ויהיו בעל גמר חלק מוכן לצביעה	איזה בידוד נדרש (עובי הבידוד, סוג הבידוד, האם הבידוד חסין אש, האם גם הרצפה מבודדת?) נא הבהירו	מפרט טכני	4

2. יובהר כי כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו עם יתר המסמכים.

בברכה,

ערן רייניש

מחלקת רכש והתקשרויות

תשתיות אנרגיה בע"מ

הסדנאות 3 א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד. 2121, 4612002 ☎ משרד 09-9528611-4 ✉ מייל [talmor@pei.co.il](mailto:talmor@pei.co.il) [www.pei.co.il](http://www.pei.co.il)

